



Update: Akkubetrieb unseres Repeaters am SEC

Posted on 14. September 2023

Wie angekündigt haben wir die Netzversorgung während des Swiss Emergency Contest unterbrochen.

Von Samstag, 7:00 Uhr bis Montag ca. 13:00 lief der Repeater ausschliesslich über die Notstromakkus. Die Akkuspannung am Montag betrug immer noch 12.47V, was für 52h Autonomie ein tolles Resultat ist.